

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел. 8(343) 362-42-52

Предписание № 1228/1/1
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Должностным лицом (должностными лицами): Недорезовым Дмитрием Геннадьевичем, старшим надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 31.08.2021 № 1228, принятого заместителем главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Бастанжиевым В.Е.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Парникова, 20

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие
(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад комбинированного вида № 317 (ИНН 6663070290; ОГРН1026605615684).

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

выездной проверки


(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Наружная вертикальная пожарная лестница выхода на кровлю для обеспечения деятельности пожарных подразделений находится в неисправном состоянии и не пригодна для безопасного проведения спасательных работ и тушению пожара, а именно: высота лестницы от уровня земли более 1,5 метра, приставная лестница прикреплена к основной лестнице проволокой (протокол осмотра БН от 26.07.2021г., фототаблица). <i>Установить наружную вертикальную пожарную лестницу для выхода на кровлю и обеспечения деятельности пожарных подразделений с целью проведения спасатель-</i>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пп. а) п. 17, ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч. 1 ст. 46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 2 ч.1 ст. 90, 2,3,4 ст.4, СП 4.13130.2013 п. 7.1, п.7.2, п. 7.7, СНиП II-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений п. 4.11-4.13,	01.07.2022	

	ных работ, а также тушения пожара.	ГОСТ Р 53254-2009 прил. Б, табл. Б.1		
2.	Не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных покрытий полов в групповых, зальных и спальнях помещениях 1, 2 этаже. <i>Представить документацию, подтверждающую класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных покрытий полов в групповых, зальных и спальнях помещениях 1, 2 этаже.</i>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.25 Ф3 от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 таблица 28	01.07.2022	
3.	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (входная группа на 1 ом этаже) <i>Руководитель организации обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (входная группа на 1 ом этаже)</i>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.25 Ф3 от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 таблица 28	01.07.2022	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:



(подпись)

Недорезов Д.Г.
(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

(подпись)

Семёнова Е.С.
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Семенова Елена Сергеевна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022